

平成 30 年度 第 5 回 取締役会 議事録

(株)掛川電気引込工事センター

1. 招集年月日 平成 31 年 1 月 11 日
2. 開催日時及び場所 平成 31 年 2 月 01 日 取締役会 15:15～15:50
中部電力(株)掛川営業所 5F 会議室
3. 取締役の数及び出席取締役の数
6 名 出席取締役 5 名
4. 出席取締役の氏名
鈴木通之、河原崎真義、松田良克、内田喜久、中根正太郎 《欠席者：市川良一》
5. 出席監事の氏名
無し
6. その他の出席者氏名
事務長 水野智義
7. 議長の氏名
鈴木通之
8. 議決事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
なし
9. 議事の経過の要領及び議案別の議決の結果
■第 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 号のそれぞれの議案は出席取締役の全員の賛成により、
可決承認された。

定刻、鈴木代表取締役社長が議長席について開会する旨を述べて議事に入った。

議長は先ず事務長に会議の進行を委任した。

これにより、事務長は事前資料レジュメに沿って会議を開始した。

■議題審議

第 1 号議案：2019 年 1 月～2020 年 3 月までの取締役会・イベントの運営スケジュールについて 【資料 1】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

事前に FAX 送付させていただきました標題のスケジュールです。

ご承認をお願い致します。

ホームページにも掲載済み

第 2 号議案：株主総会の予算について 【資料 2】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

平成 31 年度の総会に関する費用は前年同様にコストダウンを考慮してビュツフェプランで実施したいと考えています…組合と一緒に実施する。

会場は掛川グランドホテルになります。(昨年、予約済み)

- 開催日 5 月 24 日(金)
- 総会費用 75,060 円 (昨年…73,980 円)
- 懇親会費用 5,000 円/ひとり…(前年の実績として会員ひとり 7,000 円の支払い)
- ひとりにつき、 不足分の 1,000 円は(株)センター負担とする。(組合も、ひとり 1,000 円を負担する)

第 3 号議案:次期の委員会の選出について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

しかし、資料 3 は改定して提出する事とした。

安全委員会は店舗のパトロール中心ですが、現状は委員がスピーディーにできていないブロックがある事やそのブロックの取締役のフォローの効果が薄く機能していない為に改善策として、来期からはセンター職員の小野田パトロール専従員にて実施し、代表取締役社長が中心となりマネジメントする。また、小規模工事推進委員会は代表取締役社長のトップ会で運営を実施する事で決定した。

- ▶ 次期は各種委員会の改選になりますので、各ブロックにおいて別紙委員会の名簿の選出作成を 3 月末までに事務長へ連絡をお願いします。(㈱センターは安全委員会、認定委員会、小規模委員会)

第 4 号議案:役員選挙について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承諾した。

1 月 23 日(水)に会員全員に選挙案内と投票用紙を FAX 致しました。

投票の締め切りは 2 月 20 日(水)です。

ホームページにも掲載しました。

次回の 3 月 15 日の取締役会において、投票の取り纏めを実施して当選者を公表します。

その後、3 月 22 日に新取締役候補による会議において、6 名の選挙で代表取締役社長、常務取締役を決定します。

決定後にホームページ、ブロック会にて次期役員の事前公開をし、4 月中に会員の議決権行使を実施する。

総会時は議決権行使の結果の報告と承認決議を行います。

第 5 号議案:技能認定証の配布について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承諾した。

- ▶ 認定日 2018 年 12 月 7 日(金)

- ▶ 有効期間 2019 年 6 月 21 日～2020 年 6 月 20 日

■4 月 22 日の取締役会において、ブロック単位で取締役の方に配布致します。

ブロック会等で不参加事業所についての未配布分はブロック取締役が組合事務所までご持参下さい。

組合事務所から郵送致します。

第 6 号議案:S の再認定訓練について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

開催日は次期代表取締役が決定予定の 3 月 22 日の会議で決める事とした。

共同受注規程に従い、S の再認定(技能維持)の訓練を実施致します。

- ▶ 日時 4 月下旬 (未確定)
- ▶ 場所 中電㈱菊川訓練センター
- ▶ 講師 中部電力㈱の社員
- ▶ 対象者 6 社の直営班(協力班) 22 名が参加する。

第 7 号議案:センターの 12 月度の業務実績報告について

【別紙 4】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

12 月度の実績報告を別紙のように会員様へご報告・情報公開をいたします。

第 8 号議案:協力工事店の 3Q 実績について

【別紙 5】

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

別紙のように協力工事店の 10 月～12 月までの実績内容を会員様へ情報公開をいたします。

第 9 号議案:センター会議の 1 月度の実績報告について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。
別紙による内容を会員様へ情報公開をいたします。

第 10 号議案:校正試験 について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

- 未実施は菊川 BL, 袋井 BL です。(菊川 BL と袋井 BL は 2 月のブロック会にて実施する事とした)
- 2 月に必ず実施して、データ表の提出をお願いします。
- 森・山梨 BL のデータ表の提出がございませんので、提出して下さい。

第 11 号議案:安全パトロール について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

未実施 BL は早急に実施し、報告をして下さい。

安全パトロール委員の方に推進の周知をお願いします。

12 月 7 日の取締役会で報告しましたが、約 2 ヶ月間推進の変化はありません。

- 下記の内容において、未実施のブロックは 2 月末までに必ず、実施終了し書類提出をお願いします。
(県)協力会と電友会へ報告義務があります。

(件数で表示)

ブロック	目標(件数)	実績(件数)
掛川	4	0
菊川	2	3
南部	3	5
袋井	3	5
森・山梨	2	0
磐田	6	0
合計	20	13

第 12 号議案:昨年、11 月の技能認定訓練の費用支出実績報告について

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

- 全員のランク別、BL 別などの実績を整理して(県)協力会と電友会へ報告いたします。
- 総支出費用 1,362,809 円
 - ・ 支援者の旅費・日当…1,117,037 円
 - ・ 材料代…47,318 円
 - ・ 食事代…82,530 円
 - ・ その他 印刷・保険等…115,924 円
- 参加人数 249 名

第 13 号議案:来年度の予算編成について

議長は以下の内容を丁寧に詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

基本的には今年度見込み決算を考慮して、例年とおり作成し予算の確定は 3 月末になります。

来年度の(株)センター職員の給与・手当などの費用及び予算編成基準は

人事権・人事考課・勤務評定の決定権限のある常務会の議論により、

最高決定権限者の鈴木代表取締役社長が決定します。

以上の事について、鈴木代表取締役社長より説明があります。

第 14 号議案:センターの基本理念・社是・運営方針などについて

議長は事務長に説明を求め事務長は以下を詳細説明し、出席取締役は全員承認した。

- 株式会社の経営とは業務の執行を管理監督し、株主の利益になる様に戦略を策定し組織の進むべき方向を確実に示す事により、コーポレートガバナンスの重要な役割を果たす。
先ずは企業理念(基本理念・社是・運営方針)の策定が早急に必要です。
- 株式会社に組織変更になったので、標題の定義を取締役全員が今月末までに作成し事務長に提出する。
スピーディーに次回の会議において議論します。
剰余金の有効な活用を実施する為にも、上記の内容を提出願います。
★1月末現在、提出された取締役はゼロ。(日程の厳守をお願いします)

- 付帯決議…次回の取締役会開催日の3月15日は中止とする。(会議は2ヵ月に1回)
選挙結果報告が主題なので、取締役にメール報告する事で良いと決定した。

<次回の開催日>

平成 31 年 4 月 22 日	取締役会	15:00~16:00
	役員会	16:00~17:00

上記のとおり議事の顛末を記録し、ホームページに掲載する。
また、出席取締役全員が記名捺印後、事務長が保管する。

平成 31 年 2 月 1 日

代表取締役社長	鈴木 通 之	Ⓜ
常務取締役	河原崎 真 義	Ⓜ
取締役	松 田 良 克	Ⓜ
取締役	内 田 喜 久	Ⓜ
取締役	中 根 正 太 郎	Ⓜ
取締役	市 川 良 一	Ⓜ

平成 30 年度

【第 5 回 取締役会資料】

2019.2.1

(株)掛川電気引込工事センター



■掛川電気工業協同組合

■(株)掛川電気引込工事センター

2019 年 1 月～2020 年 3 月の運営スケジュール

日程	イベント
2019 年 2 月 1 日(金)	常務理事会 12:30～ ・ 理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力) ・ 懇親会 17:30～
3 月 15 日(金)	理事会 15:00～ ・ 取締役会 16:00～ 中止 中止
3 月 22 日(金)	(※選挙で選出された方) 新取締役会 15:00 ・ 新理事会 16:00～
4 月 19 日(金)	監査 15:00～
4 月 22 日(月)	理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ ・ 役員会 16:00～(場所:電気会館)
5 月 16 日(木)	(※総会対応) 理事会 14:30～ ・ 取締役会 16:00～
5 月 24 日(金)	通常総会及び株主総会 10:30～(場所:掛川グランドホテル) 懇親会 17:00～
6 月 20 日(木)	各種委員会 10:00～16:00 ・ 理事長会 16:00～
7 月 12 日(金)	理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力) ・ 懇親会 17:30～
9 月 6 日(金)	取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～
10 月 3 日(木)	技能オリンピック静岡県大会 9:00～ (雨天時は翌日予定)
11 月 8 日(金)	監査 13:00～ ・ 取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～
12 月 6 日(金)	経営講習会 15:00～ ・ 全体忘年会 18:00～
2020 年 1 月 24 日(金)	理事長会 12:30～ ・ 理事会 14:00～ ・ 取締役会 15:00～ 役員会 16:00～ (場所:中部電力) ・ 懇親会 17:30～
3 月 13 日(金)	取締役会 15:00～ ・ 理事会 16:00～

2019年度 年間会議・イベント予定表

2019. 1. 28
作成 事務長 水野



2月				3月							
		理事会 取締役会	役員会	イベント・その他行事				理事会 取締役会	役員会	イベント・その他行事	
1日	金	○	○	常務会12:30～・理事会14:00～ 取締役会15:00～・役員会16:00～ 懇親会17:30～		1日	金				
2日	土					2日	土				
3日	日					3日	日				
4日	月					4日	月				
5日	火					5日	火				
6日	水					6日	水				
7日	木					7日	木				
8日	金					8日	金				
9日	土					9日	土				
10日	日					10日	日				
11日	月			(祝日) 建国記念の日		11日	月				
12日	火					12日	火				
13日	水			(県)協力会・電友会へ報告		13日	水				
14日	木					14日	木				
15日	金			㈱センター会議 16:00～		15日	金	○		理事会15:00～・取締役会16:00～	
16日	土					16日	土				
17日	日					17日	日				
18日	月					18日	月				
19日	火					19日	火				
20日	水			組合・㈱センター役員の 投票 締切日		20日	水			労・保 静岡研修会	
21日	木					21日	木			(祝日) 春分の日	
22日	金					22日	金	○		(*選挙で選ばれた方が出席) 新、理事会15:00～・ 新、取締役会16:00～	
23日	土					23日	土				
24日	日					24日	日				
25日	月					25日	月			2019年度 予算(案)	
26日	火			防具の耐電圧試験(中電…掛川)		26日	火				
27日	水			防具の耐電圧試験(中電…磐田)		27日	水			掛電協の開催	
28日	木					28日	木				
						29日	金			議長・委員会・監事の提出締切日	
						30日	土				
						31日	日				

資料No, 2



KAKEGAWA GREEN HOTEL
〒436-0028 掛川市亀の甲 1-3-1
TEL 0537-23-3333(代)

お見積書

BANQUET QUOTATION

QUOTATION NO. 120296

ご利用日
DATE 2019年 5月 24日 金曜日
ご宴席名
NAME OF FUNCTION 株式会社掛川電気引込工事センター
お見積金額
TOTAL ESTIMATED AMOUNT ¥75,060-

会場名 VENUE	形式 SET-UP	ご人数 COVER	時間 TIME
2階 ブルームーン	ロの字	14	10:30~12:30
3階 シヤングリラスイート CI/2	スクール	90	14:00~15:00
3階 シヤングリラスイート CI/2	スクール	90	15:30~17:00
3階 シヤングリラスイート AI/2	コース料理	90	18:00~20:00

S	商品名 DESCRIPTION	単価 UNIT PRICE	数量 QUANTITY	提供金額 AMOUNT	備考 REMARKS
	料理 料理(折衷弁当)	2,160	7	15,120	理事会お弁当
	室料 室料	27,000	1	27,000	
	室料(理事会)	16,200	1	0	100%OFF
	印刷物 看板	16,200	1	16,200	
	式次第	5,400	1	5,400	
	記章	540	3	1,620	
	その他 掛川茶(pet)	216	45	9,720	
	【サービス料】 10%			0	
	【合計】			75,060	16,200 (割引額計)
内訳	【ご利用金額】			69,500	
	【消費税】			5,560	
	【お見積金額】			75,060	

S:サービス料対象項目 P:プランに含まれる商品

お一人様あたり	¥1,668
---------	--------

宴会セールス
山本 隆文
20190118
ID. 150152

収入印紙



お客様



KAKEGAWA GUEST HOTEL
〒436-0028 掛川市亀の甲 1-3-1
TEL 0537-23-3333(代)

お見積書

BANQUET QUOTATION

QUOTATION NO. 120292

ご利用日
DATE 2019年 5月 24日 金曜日
ご宴席名
NAME OF FUNCTION 掛川電気工業協同組合通常総会
お見積金額
TOTAL ESTIMATED AMOUNT ¥630,000-

会場名 VENUE	形式 SET-UP	ご人数 COVER	時間 TIME
2階 ブルームーン	ロの字	14	10:30~12:30
3階 シヤングリラスイート C1/2	スクール	90	14:00~15:00
3階 シヤングリラスイート C1/2	スクール	90	15:30~17:00
3階 シヤングリラスイート A1/2	コース料理	90	18:00~20:00

S	商品名 DESCRIPTION	単価 UNIT PRICE	数量 QUANTITY	提供金額 AMOUNT	備考 REMARKS
	料理 洋中ビュッフェ 御造り盛り合わせ	3,600 1,000	90 90	324,000 90,000	
	飲料 フリードリンク(7種)	2,400	90	216,000	通常2,800円
	【サービス料】 10%			0	
	【合計】			630,000	
内訳	【ご利用金額】			583,334	
	【消費税】			46,666	
	【お見積金額】			630,000	

S:サービス料対象項目 P:プランに含まれる商品

お一人様あたり	¥7,000
---------	--------

宴会セールス
山本 隆文
20190117
ID. 150152

収入印紙



■2019年度～2020年度 役員及び委員会名簿

2019.2.4

作成 事務長 水野智彦

	掛川フロック		菊川フロック		南部フロック		森・山梨フロック		袋井フロック		磐田フロック	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
■組合役員												
理事												
監事												

	掛川フロック		菊川フロック		南部フロック		森・山梨フロック		袋井フロック		磐田フロック	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
■㈱センター役員												
取締役												
監査役												

	掛川フロック		菊川フロック		南部フロック		森・山梨フロック		袋井フロック		磐田フロック	
	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名	事業所名	組合員名
■委員												
総務委員会 (組合)												
事業・福利厚生 委員会 (組合)												
技能認定委員会 (㈱センター)												
安全委員会 (㈱センター)												
小規模工事推進 委員会(一) (㈱センター)												
理事長及び副理事長と事務長で運営(理事長会)												
代表取締役社長及び常務取締役と事務長、センター安全パトロール専従要員で運営												
代表取締役社長及び常務取締役と事務長で運営(トツフ会)												

(組合総会時) 議 長	
-------------	--

社長	事務長	報告者
		

【 掛川電気引込工事センター 月次報告書 】

期間：平成30年 12月1日～12月28日

●伝票付託枚数 中部電力(株) ⇒ センター

	掛川営業所	磐田営業所	計
寺井電機	242	0	242
浜電工業(株)	154	19	173
(有)中泉電気工業	0	228	228
計	396	247	643

●協力工事店へのスイッチング工事 付託枚数 ※上記に含まず

	掛川営業所	磐田営業所	計
(有)竜東電気工事商会	0	29	29
計	0	29	29

協力工事店へのスイッチング工事発注に関して透明性・公平性が欠如している問題については、センター会議にて議論する。

●竣工実績(施工件数)

	引込線工事	計器工事	スイッチング工事	点検・改修工事	計
寺井電機(株)	222	69	33	25	349
浜電工業(株)	176	69	117	0	362
(有)中泉電気工業	203	76	0	0	279
計	601	214	150	25	990

●手直票の発行状況

	内容	結果
寺井電機(株) 計2件	チューブ引下工事において、外灯機器とVVの接続不良が発生しました。接続後の確認を確実に行ってください。	中部電力(株)にて改修済
	計器用絶縁端末キャップの取付がありません。1S3Sに計器用絶縁端末キャップの取付をしてください。	寺井電機(株)にて手直し完了済
浜電工業(株) 計1件	先方BOX内計器電源側に絶縁端末キャップが未取付です。	浜電工業(株)にて手直し完了済

(有)中泉電気工業 ありませんでした。

●クレーム、その他

ありませんでした。

株式会社掛川電気引込工事センター協力工事店A、B、C
< 4月～6月、7月～9月、10月～12月 工事件数 >

※協力工事店A、B、Cが中部電力株式会社の管内で施工し、検査を完了した工事件数

工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				計
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
24001	(有) 秋山電機工業所	A	5	10	15		30
24002	(株) 阿形電気	A	31	26	26		83
24004	(株) 内田電設	A	26	17	24		67
24011	(株) 川北電気	A	0	2	12		14
24014	(有) 川村電気設備	A	52	55	65		172
24015	共栄電気工業所	B	15	8	10		33
24018	(株) 斉藤電気	A	25	25	31		81
24019	(株) 三和電設	A	64	47	28		139
24020	(有) 佐々木電気	C	7	4	2		13
24023	(有) 松英電気設備工業所	A	15	14	8		37
24024	(有) 政和電気	A	14	32	38		84
24025	(有) 正晃電設	A	27	52	39		118
24026	(同) 岡本電気工事店	B	15	12	17		44
24027	(株) 中遠電気	A	50	27	30		107
24028	土井電気工事(株)	A	33	25	56		114
24029	(有) 中上電工社	A	16	11	18		45
24030	浜電工業(株)	A	33	34	31		98
24031	浜岡テレビ協業組合	B	0	3	0		3
24032	平田電気商会	B	6	3	3		12
24036	藤田電気工事	C	7	6	3		16
24037	堀之内電気商会	B	0	2	2		4
24039	(有) 松浦電気設備	B	13	9	5		27
24040	栗山電気	C	16	8	5		29
24042	村瀬電気工事	B	4	2	1		7
24043	(有) ツルタ電気	B	7	7	5		19
24045	(有) 岩瀬電気工業	B	0	4	0		4
24048	名倉電気工事	B	4	13	3		20
24049	(有) 児玉電気	C	3	13	3		19
24051	(有) 地代電気	C	2	1	0		3
24052	鈴木電設	B	17	11	14		42
24055	(有) 佐藤電気工業社	B	17	28	26		71
24057	(有) 大石電工社	B	17	16	7		40
24058	(有) 中村電気設備	A	54	37	59		150
24059	(有) 東伸電設	C	0	0	0		0
24061	(有) 北島電気工業	A	27	52	14		93
24065	榛葉電気工業所	C(8月脱退)	0	0	0		0
24069	池本電気工事	B	14	4	5		23
24070	(有) 裕和電設	A	105	118	102		325
24076	小谷電気	C	1	2	1		4
24079	(株) 田嶋電気工業所	A	52	36	104		192
24081	タカヨシ電設	C	3	5	1		9
24082	(有) 松永電工	B	67	49	27		143
24083	赤堀電設	C	4	4	1		9
24084	木村電気	C	10	25	43		78
24087	高橋電気	C	8	17	7		32
24088	マルヨシ電気店	C	7	3	2		12
24089	S K 電気商会	C	4	1	2		7
24101	藤下電器	C	1	3	0		4
24102	トモエ電気	C	55	22	26		103
24103	(株) 鳥羽電気	A	21	14	22		57
24106	山名電気	B	5	5	3		13
24107	西山電気	C	8	8	13		29
24110	(有) 水野電器	C	1	9	0		10
24303	(有) アサヒ電機	C	1	0	3		4



工事店 コード	工事店名	工事店 ランク	中電検査完了件数				計
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
24304	内山電気商会	C(11月脱退)	10	6	0		16
24305	(有)榎本電気工業社	C	0	0	0		0
24307	(有)遠州電気工事	B	22	32	10		64
24312	光生電気設備(有)	A	18	29	38		85
24315	昭和電気工事(株)	B	3	0	4		7
24323	福田電気商会	B	1	1	1		3
24325	前島電気工事(株)	A	53	38	46		137
24327	(有)村越電気工業社	B	16	9	13		38
24329	(有)よこいデンキ	B	1	4	5		10
24330	(有)竜東電気工事商会	B	2	6	2		10
24331	鈴木電気工事	B	0	4	4		8
24334	(有)興豊電気工事	B	3	16	9		28
24335	山中電気工事	B	3	1	3		7
24340	(有)恵電社	A	22	28	21		71
24342	(有)木下設備	C	6	7	3		16
24345	(有)ナガタ電気工業所	A	15	22	20		57
24346	(有)祥浩電気工業所	B	2	10	2		14
24347	岩田電気工事	C	21	16	18		55
24352	石晃電気設備	B	6	0	3		9
24353	山崎電気	A	20	30	26		76
24356	市川電機	B	12	6	7		25
24358	稲垣電機	B	19	11	9		39
24359	杉田電機	C	15	16	8		39
24360	村松電設	C	0	0	0		0
24361	(株)キタイ電気	A	16	26	22		64
24364	あおでんき工房	C	2	4	5		11
24366	(有)愛電社	A	0	0	0		0
24367	深田電気	B	15	9	10		34
24368	(株)赤松電気	C	16	4	7		27
24501	(有)モンヤ電気	B	28	21	14		63
24502	(株)小澤電業所	A	21	25	18		64
24505	(有)加陽電気	B	21	15	15		51
24506	郷中電気(株)	B	5	6	7		18
24507	(有)佐藤デンキ	B	13	11	14		38
24508	(株)鈴木電気商会	A	11	17	11		39
24512	中村電気工事(株)	C	2	4	0		6
24516	(有)小川電気店	C	5	8	2		15
24517	マルス電機	B	0	3	3		6
24518	(株)立正電気	A	24	15	28		67
24520	(有)テラデン	A	8	12	11		31
24522	竹下電気工事社	C	0	1	0		1
24524	大豊電気(株)	A	23	35	23		81
24525	弘和電業	B	10	3	7		20
24528	(株)大王	C	1	2	13		16
24529	二興電気工事	B	0	0	3		3
24532	(有)名倉電気	C	8	15	3		26
24533	(株)トラスト	A	22	40	26		88
24534	タケトミ電気	C	0	0	0		0
24535	(株)三電工	B	5	7	1		13

	(4月～6月)	(7月～9月)	(10月～12月)	(1月～3月)	計
協力工事店A	903	951	1012		2866
協力工事店B	388	351	274		1013
協力工事店C	224	214	171		609
合計	1515	1516	1457		4488

作成日：平成31年1月25日
作成者：小野

資料No, 6

社長	事務長
	

【 議 事 録 】

作成者: 小野

作成日: 2019年1月28日

会議名	センター会議
開催日時	2019年1月18日(金) 16:00~17:20
場所	掛川電気会館 2階会議室
出席者 (計6名)	直営班 : 寺井電機(寺井会長) : 浜電工業(沖祥博さん) センター : 鈴木社長、河原崎常務、小野田さん、小野
欠席者 (計1名)	直営班 : 中泉電気(寺井将晃さん)

議題1:安全パトロール実施結果について

◆センター小野田さんより、実施した現場パトロールの結果を報告し、出席者全員で共有した。

①11月30日、12月21日 (有)中泉電気工業

- ・TBM、KYは直営班の中で中泉電気が一番良い。他の直営班にも見てもらい、学んで欲しい。
直営班3社での相互パトロールを実施してはどうか⇒今後の課題とする
- ・誤ってロープが引っ掛けられた場合に外れるフックを使用している点が良い(写真参照)。

②12月7日 寺井電機(株)

- ・引込線延線作業の際、低圧防護シートを使用して他社の電線に配慮している点良かった。
- ・梯子の安全措置は、確実にこなってもらいたい。適格な箇所梯子を固定することが望ましい。

③12月14日 浜電工業(株)

- ・作業車の輪留め使用無しで作業をしないようにしてもらいたい。
- ・公衆保安措置はしっかり実施すること。今回は港の敷地内で安心してしまっていたかもしれないが、車両の通行もゼロではなく、通常と変わらぬ保安措置が必要である。

議題2:災害情報の共有(引込線作業中に梯子から転落)

◆センター鈴木社長より、中部電力(株)瀬戸営業所で発生した事故について、別紙資料に基づき報告した。

(鈴木社長より)会社へ持ち帰り、従業員へ周知し、安全作業に努めてもらいたい。

議題 3: Sランク協力工事店のメッセン工事について

- ◆センター鈴木社長より、Sランク協力工事店のメッセン工事に関する変更について、(株)静岡県電気工事協会からの通達を周知した。

(通達内容)

- ・メッセン工事は、全て引込工事センターへ回付される。
- ・S ランク協力工事店は、センター下請けとして、自社が所属する引込センターの区域内でのみ、メッセン工事が出来る。(従来の自社申込・自社施工のメッセン工事は出来ない。)
- ・上記は決定事項であり、2019年1月1日より開始とする。

※直営班3社への影響としては、メッセン工事の増加が考えられる。

他センター所属のSランク工事店が掛川センター区域内で自社施工していたメッセン工事が、全て掛川センター直営班の施工になる為。

⇒寺井電機(株)、浜電工業(株)ともに了承した。(中泉電気は欠席の為、後日承認をとる。)

議題 4: センター事務局より依頼事項

- ◆センター小野より、下記3点について直営班へ依頼した。

(1)Sランク協力工事店の技能認定(維持)訓練について

Sランク協力工事店の技能認定(維持)訓練を今年も実施する見込みである。

日程は未定だが、4月頃を予定している。

訓練実施の際には、昨年同様、指導員として各社1名の参加を協力願う。

(2)引込線点検・劣化張替工事の推進

前々回のセンター会議に引き続き、積極的に取り組むよう、要請した。

(3)ゴールデンウィークの休暇について

4月30日、5月1日、5月2日の3日間を休暇にするか否かについては、中部電力(株)の休暇によって決定する。現時点では中部電力(株)の方針が決まっていない為、センターの休暇も未定である。

⇒上記3点について寺井電機(株)、浜電工業(株)ともに了承した。(中泉電気は欠席の為、後日承認をとる。)

次回センター会議 :平成31年2月15日(金) 16:00 開始

上記内容について、株式会社掛川電気引込工事センター直営班の了解を得られました。

寺井電機株式会社	代表取締役会長	寺井 道雄	㊦
浜電工業株式会社	代表取締役	松田 良克 (代理)	沖 祥博 ㊦
有限会社中泉電気工業	代表取締役社長	寺井 邦夫 (代理)	寺井 将晃 ㊦



合同会社 掛川電気引込工事センター

差出人: (株)静岡県電気工事協力会 山崎 <ya-denkyo@aqua.ocn.ne.jp>
送信日時: 2018年11月26日月曜日 13:25
宛先: 株式会社 静岡電気引込工事センター; 株式会社 掛川電気引込工事センター; 合同会社 浜松電気引込工事センター
CC: 【掛川組合】; 【静岡組合】; 【浜松組合】; 谷口PC
件名: 11/20「直営班について」の話し合いでの決定事項について
添付ファイル: 11月20日直営班について.docx; 直営班一覧表.xlsx

静岡センター 御中
掛川センター 御中
浜松センター 御中

お世話になっております。

11月20日(水)「委託安全推進会議」終了後に、直営班についての話し合いを行い、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

- メッセン工事は全て当該工事区域を管轄する引込工事センターに回付し、自社ではなく引込工事センターの仕事(下請負)として行う。
- 自引込工事センターの区域内のみで区域外には行かない。
- 自社として行えるのは、協力工事店の契約をしていれば、その範囲内の工事を協力工事店として行え、この場合は区域内・区域外どちらも行える。

こちらの決定事項は平成31年1月1日(土)より開始いたします。
また、これに伴い、区域外の施工者コードも廃止となります。

よろしく願いいたします。

(株)静岡県電気工事協力会 山崎
静岡市駿河区津島町 12-27
TEL 054-654-9111 FAX 054-654-9112
E-mail : ya-denkyo@aqua.ocn.ne.jp

センター直営班について



平成25年6月より電気工事協力会組織見直し本格実施がスタートし、3年間限定の工事店ランク S' を静岡県のみ取り扱い、平成28年6月に廃止をしたが、現状、センター直営班が行うべき工事を自社申込分として行い、自センター管轄区域外の施工も行っている工事店があり、実質、工事店ランク S' が残っていると同一になっている。

廃止をして2年経過したことから、直営班の役割を再確認し本来の体制をスタートさせたい。

H25.06.07 中部電力(株)発信文書「電気工事協力会組織見直し本格実施への対応について(通知)」抜粋

(4) 県法人以下の組織体制

県法人は、協力会支部単位に設立したセンターと「引込線および内線工事共同受注契約(以下、「共同受注契約」という。))」を締結する。センターは、センター直営班と下請負契約を締結するとともに、協力工事店(従来の協力会会員[委託店、一般会員]に相当)と「引込線および内線工事協力工事店共同受注契約(以下、「協力工事店共同受注契約」という。))」を締結する。

なお、各部署の主な役割は下表のとおり。

	主な役割	備考
県法人	○県法人大の作業安全・施工品質の管理、施工能力の統制等	・県法人およびセンターの設置状況は、別紙1「本格実施開始時の県電気工事協力会(法人)および電気引込工事センターの設置状況」を参照のこと。
センター (県法人と共同受注契約を締結)	○引込線・計器工事の施工管理、センター大の作業安全・施工品質の管理等	
センター直営班 (センターと下請負契約を締結)	○引込線・計器工事(全般)の施工 (センター管轄区域内にて施工)(注8)	・他センター業務逼迫時、非常災害時には、応援のためのセンター管轄区域外での施工も可能。
協力工事店 (センターと協力工事店共同受注契約を締結)	○工事店ランクに応じた施工範囲での引込線・計器工事の施工 (当社管内全域にて施工可能)	—

注8) 工事店ランク S' の工事店からの自社申込分において、メッセン否工事については、施工可能区域を「当社静岡支店管内」とする。(工事店ランク S' は静岡支店のみ扱いであるため、他支店区域は施工不可とする。)

また、当該工事店が、所属センターの管轄区域外(静岡支店管内に限る)においてメッセン否工事を施工した場合、システム制限上、所属センターの工事店コードによるしゅん工登録ができないため、あらかじめ、工事施工区域を管轄するセンター(以下、「施工区域先センター」という。)と調整のうえ、「施工区域先センターにおける施工者区分コード(3桁)」を付番しておくとともに、しゅん工票(青)のヘッダー部に「施工区域先センターの工事店コードならびに施工者区分コード(3桁)」を記入し、しゅん工登録を行う必要がある。

オ メッセン工事の取扱い

センター直営班(協力班)は、協力工事店として、所属するセンター管轄区域外で施工するケースもあり得るが、メッセン要・否工事については、当該工事区域を管轄するセンターに回付するものとする。(注22)(注23)

~~注14) 本格実施に移行する県協力会の管轄区域においては、真にやむを得ない事情の場合を除き、センターでの施工とするが、試行を継続する県協力会の管轄区域においては、センターが対応困難な場合はトエネックに依頼する。~~

注22) **メッセン否工事について、工事店ランク S' における自社申込分工事については、静岡支店管内であれば、センター管轄区域外での施工を認める。具体的な扱いは注8のとおり。**

注23) **メッセン要工事について、現在、各センターにおける施工体制が整っていないため、センターが施工できない場合は、トエネックに依頼する。具体的な扱いは注3のとおり。**



各電気引込工事センター 直営班一覧

区域外の施工者区分コード

.....平成31年1月1日より廃止


静岡	直営班 (全4社)	施工者区分コード		
		区域内	区域外	ｽｯﾁﾝｸﾞ
	306 ㈱東邦コントラクション	306	502	406
	277 (有)池ヶ谷電気設備	277	501	477
	046 北川電機㈱	046	503	446
	318 (有)小林電機	318	504	418

清水	直営班 (専任班) (全1社)	施工者区分コード		
		区域内	区域外	ｽｯﾁﾝｸﾞ
	141 ㈱タツテック	001		002

藤枝	直営班 (専任班)	施工者区分コード		
		区域内	区域外	ｽｯﾁﾝｸﾞ
	066 ㈱メック志太	002		022
	368 ㈱ユニオソテック	001		011

掛川	直営班 (専任班) (全2社)	施工者区分コード		
		区域内	区域外	ｽｯﾁﾝｸﾞ
	111 寺井電機㈱	001		
	319 (有)中泉電気工業	003		
	直営班 (協力班) (全7社)	施工者区分コード		
		区域内	区域外	ｽｯﾁﾝｸﾞ
	030 浜電工業㈱	002		
	018 ㈱斉藤電気	021	811	036
	025 (有)正晃電設	013	803	
	518 ㈱立正電気	028	818	
	312 光生電気設備(有)	029	819	
	361 ㈱キタイ電気	032	822	
	508 ㈱鈴木電気商会	037	823	

浜松	直営班 (全24社)	施工者区分コード		
		区域内	区域外	ｽｯﾁﾝｸﾞ
	116 明光電気㈱	001	901	051
	301 ㈱旭電気工業所	002	902	
	412 (有)幸田電気工業	003	903	
	520 ㈱万雄電気工業所	004	904	
	552 ㈱浜松電工	005	905	
	006 ㈱天野電機	006	906	050
	080 中一電気工業㈱	007	907	
	402 (有)澤田電気	008	908	
	059 (有)曽根原電気工業所	013	913	
	547 (有)河合電気	015	915	
	530 (有)アミ電設	016	916	
	174 (有)江口電気	018	918	
	010 石川電気工事㈱	019	919	052
	035 栄電気工業㈱	021	921	
	074 ㈱東部電気工事	024	924	
	109 ㈱前島電気工業社	028	928	
	240 (有)門明電気工業所	033	933	
	517 春野電工㈱	035	935	
	553 (有)坂本電気	038	938	
	555 (有)戸塚電気工業所	040	940	
	413 (有)城山電気	043	943	
	004 東電設工業㈱	044	944	
	536 ㈱KAKEN	045	945	
	210 トコウ電気商会(有)	046	946	

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年11月30日(金)
実施時間	9:00~10:45
現場住所 引込柱	磐田市豊岡266-3 52ユ355
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	寺井将晃 遠藤 智 岡田和久 寺井邦夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. TBM-KYの進め方は作業内容・人員配置・一人KYの個所のポイントの説明を行い他の直営班に見てもらいたい打ち合わせでした。 2. 公衆保安処置は作業現場をカラーコーンで囲み作業の直下に人が入らないように安全対策をしている。 3. 低圧活線は流出の防具取付は良い。

※現場写真は別紙参照



52 ヲ 355

整理整頓されている荷台。

平成30年11月30日


社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成 30 年 11 月 30 日(金)
実施時間	10:55~12:00
現場住所 引込柱	磐田市神増 55ウ592
直営班 (会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業者名	寺井 将晃 遠藤 智 岡田 和久 寺井 邦夫
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 計器取付工事完了後結線確認・締付確認をダブルチェックを行い良質工事に努めている。 2. 先方ポールに昇る前に地際の点検を3人で確認して作業を行い転倒防止に努めていた。 3. 車体アース線が作業の途中で道路路面より5センチぐらい浮き上がり公衆保安上問題あり。

※現場写真は別紙参照



55 ウ 592

ロープが引っかけられた場合、ロープが外れるフック。





平成30年11月30日



55 ウ 592

アース線が地上より浮き上がり、歩行者が躓く原因になる。

平成30年11月30日


社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年12月7日
実施時間	9:00~10:20
現場住所 引込柱	掛川市上西郷 03ナ57-1
直営班(会社名)	寺井電機[株]
現場作業員名	水野昌彦 藤本久夫 三橋純夫 森山
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 延線作業に他の電線と接触防止の為、保護対策し作業を行い品質向上に努めている。 2. 車体アース線が地上から浮いている状況で作業をしていたが、作業長が気配づいて、危険要素をとりぞいた措置をした。 3. 接続作業時は一線毎に識別確認をして、作業員・監視者と確認呼称をしている。





※現場写真は別紙参照



03ナ571

延線作業時に他の電線保護を行い作業進める。

平成30年12月7日

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年12月7日(金)
実施時間	13:30~14:30
現場住所 引込柱	袋井市川井 52ホ461
直営班(会社名)	寺井電機(株)
現場作業者名	水野昌彦 藤本久夫 森山
パトロール者所見	<p>1、梯子への転倒防止方法を打ち合わせ時に細かに指示を出して貰いたい。</p> <p>*先方の雨戸井のパイプに固定でなく、先方ヘンスに取り付けるとか、車両のボデーを活用する方法等強固の固定物を使用すること。</p> <p>*梯子を固定する場合でも安全帯を使用すること。</p> <p>2、電線を上げ・降ろしの連携作業は地上監視者・ガードマン・作業者との連携が良くできていた。</p>

※現場写真は別紙参照



52 ホ 461

作業エリアの公衆保安対策が良くできている。

平成30年12月7日



52 ホ 461

梯子の転倒防止処置をするときでも作業者の安全措置が必要。

平成30年12月7日

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】





作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年12月14日
実施時間	9:00～10:30
現場住所 引込柱	御前崎市白羽5365-8 67リ711
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業員名	元橋 亘 加茂 厚作 松浦 俊行
パトロール者所見	<p>1. 歯止め使用なしで作業を行う。</p> <p>2. 作業の途中で作業員が入る場合でも作業を止めて、打ち合わせを行い安全作業に努めて貰いたい。</p> <p>3. 通行止めで作業する場合ガードマン話は侵入車両がある時は作業責任者に連絡をすること。</p>



67リ711
輪止めの取付忘れ。

平成30年12月14日

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年12月14日
実施時間	11:00~12:30
現場住所 引込柱	御前崎市港 67ル571
直営班(会社名)	浜電工業(株)
現場作業者名	元橋 亘 加茂 厚作 松浦 俊行
パトロール者所見	<p>1. 作業エリアに公衆保安措置がされてない、交通車両・歩行者が無いと判断されたと思いますが安全措置は行うこと。</p> <p>2. ヒューズ電線のねんかい回数を一線毎にねんかい回数確認を行い良質工事につとめている。</p>


※現場写真は別紙参照



67ル571

公衆保安処置がされていない。


平成30年12月14日



67ル57/

流入流出部分の防具取付の意識はどうなっているのか。

平成30年12月14日

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年12月21日(金)
実施時間	9:30~10:45
現場住所 引込柱	磐田市富士見町3丁目 53メ275
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	寺井将晃 遠藤 智 岡田和久 寺井邦夫 武藤智
パトロール者所見	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公衆保安処置状況はカラコーン・お願い看板・交通誘導員の配置を適切に行い安全対策が徹底されていた。 2. 新設電線を取付に変圧器の高圧リード線接近防止処置を行い作業災害防止に努めている。





※現場写真は別紙参照



53メ275

取付電線が変圧器のリード線に接近防止を図る為、バケツトを有効活用した作業でした。

平成30年12月21日

社長	承認	担当	作成者
			

【 (株)掛川電気引込工事センター 安全パトロール巡回記録 】

作成者： 小野田 多克

実施年月日	平成30年12月21日(金)
実施時間	11:00~11:15
現場住所	磐田市岩井
引込柱	52△603
直営班(会社名)	(有)中泉電気工業
現場作業員名	寺井将晃 遠藤 智 岡田和久 寺井邦夫 武藤智
パトロール者所見	<p>1. 臨時工事の撤去作業ですが、TBM・KYを実施し安全・品質工事に努めていた。</p> <p>2. 撤去作業でN線を切断する時には、作業監督者と呼称確認を行い誤解線工事に努めていた。</p>

※現場写真は別紙参照



送付書

各支店 配電部 運営・資材グループ長 殿
 (写) 教育センター 配電研修グループ長
 // (株)トエネックサービス 配電部長 殿

配電統括部

運営・資材グループ長 田中

下記のとおり送付しますので、関係者への周知をお願いします。

記

件名	作業災害報告書（名古屋支店 瀬戸営業所）の送付について
概要	<p>平成 30 年 12 月 5 日（水）名古屋支店 瀬戸営業所において、引込線撤去工事（全撤）の作業中、支持点側で一連梯子により作業していた被災者が、道路へ電線を降ろす際に下部で支えていた現場責任者が梯子から離れたため、バランスを崩して地上約 4.0m の位置から墜落するという作業災害が発生した。（詳細は、作業災害報告書のとおり）</p> <p>本事象の問題点は、以下の 2 点である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 現場責任者は、被災者に対して声掛けをせずに梯子から離れた。 ➤ 被災者は、自身の作業に対するリスクを排除していなかった。 <p>昨今の事故・災害の原因を追究するとコミュニケーション不足が顕著に伺える。昨年度から配電部門が目指す強い組織づくりとして、気づいたことを自分の言葉で伝え、相手を守る取組みを展開しているが道半ばであると言わざるを得ない。</p> <p>営業所管理職は、何でも言い合える職場環境をどのようにしたら作れるのか、今一度、営業所として考え直していただきたい。</p> <p>また、技術者の皆さんは、作業することで生じるリスクを考え、回避するためにどうすればよいかを考えていただきたい。</p>
送付書類	「作業災害報告書（名古屋支店 瀬戸営業所）」、「現場状況図」

以上
 (扱い：山添)

作業災害速報〔第一報〕

報告月日 平成30年12月5日 水曜日

災害発生日時	平成30年12月05日 水曜日 11時10分頃 天候：晴
災害発生事業場	名古屋支店 瀬戸営業所 配電工事グループ
部門	配電（架空）
災害発生場所	名古屋市守山区高島町 地内
得意先（発注者）	中部電力㈱
災害の種類	墜落、転落

災害発生状況 (概要)	<ol style="list-style-type: none"> 現場責任者他2名は、引込線撤去工事（全徹）に従事した。 被災者は、高台にある（地上3.0m）お客さま支持点（地上6.3m）の電線を撤去するため、一連梯子（2.8m）に胴綱を取り付けて、約1.0m昇った。 現場責任者は、一連梯子の下部を支えていた。 現場責任者は被災者が、下ろそうとしていた電線を確認するため、梯子から手を離れた。 被災者は、現場責任者が移動中に梯子のバランスが崩れ、地上約4.0mより梯子ごと被災者が転倒した。
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


災害関係者情報 1

区分	被災者	部門	配電（架空）
ふりがな			
氏名		性別：男	年齢：26歳
身分・職位・役職名	身分：従業員	職位：一般職	役職名：
協力会社名			
請負形態			
搬送病院名			
負傷の程度 (不明な場合は負傷の状況)	骨盤恥骨軽度骨折、右側肋骨3本骨折（他に数本ひび）、肺挫傷		


災害発生状況
1. 12月4日17時30分ごろ、A副長とB現場責任者（以下、「B現責」という）で打合せを実施した。
2. A副長からの指示事項は以下のとおり。
・現場調査時と施工時の状況変化を確認してください。
・施工現場に支障となるお客さまへの事前挨拶の実施。
・高圧活線作業が伴う時の防護指示と確実な監視を行うこと。
・高所作業車始業点検の確実実施。
・施工写真の撮影実施。
3. 12月5日10時50分ごろ、B現責以下3名は当日の第5現場 09サ981号柱へ到着した。
4. 現場到着後、B現責はメーター番号及び現場状況の確認、C技術者と被災者は公衆保安処置を実施した。
5. 11時00分ごろ、B現責はTBM-KYを実施した。指示事項は以下のとおり。
・防護は隙間がないように。
・最終点検を確実に実施すること。
・端末の跳ね上がりによる受傷（災害事例）。
・切断箇所を誤り停電させる（事故事例）。
【作業分担・人員配置】
・柱側は高所作業車にてC技術者、支持点側を被災者が実施すること。
・C技術者が電源開放するよう指示した（どちらが先に下ろすか指示していない）。
6. 11時05分ごろ、B現責以下3名は作業に着手した。
7. C技術者は高所作業車にて09サ981号柱の引込線をPJ付近で開放した。
8. 被災者は一連梯子(2.8m)を使用し、手の届く一番高い踏み棧に補助フックを掛け、梯子を昇り、胴綱を踏み棧に取り付けた。
9. この時、B現責は梯子の固定が出来ないことから、手で支えた。
10. 被災者は補助フックを踏み棧に掛け替えた。
11. C技術者は引込線の開放が完了した旨をB現責へ伝えた。
12. 被災者は、C技術者がB現責に引込線の開放が完了した報告を聞き、青相・黒相をDV碍子の張力側で切断した。（推定）
13. この時、B現責は下りてくる引込線が道路横断であるため梯子から手を離し道路に向かって移動し始めた。
14. 11時10分ごろ、被災者は緑相を切断後、バランスを崩した。（推定）
15. B現責は道路に到着直後、被災者が一連梯子ごと倒れかけているのを目撃した。
16. C技術者も被災者が倒れかけている状況を目撃し、「（被災者の名前）」と叫んだ。
17. 被災者は地上約4.0mから一連梯子ごと道路へ墜落した。
18. B現責とC技術者は被災者の下へ駆け寄り、「大丈夫か」と声を掛け、意識があることを確認した。
19. 11時15分ごろ、B現責は交通誘導警備員に救急車の手配を依頼し、併せてDチーム長へ事象の報告をした。
20. 11時20分ごろ、救急車が到着し〇〇センターへ搬送した。

現場状況図

平面図



断面図



別紙

