


【共有化】協力工事店災害について

日時	2020年2月4日(火) 13:30頃
場所	公園駐車場
所属	
被災者	
業務内容	第一支持点以降の配線撤去
負傷部位	左脇腹(肋骨3本骨折)
休業日数	不明
発生状況	<ul style="list-style-type: none"> ・現場事務所電源撤去工事に伴い、鋼管柱に設置された配線を撤去するため鋼管柱にスライド梯子をかけ昇柱。 ・昇柱途中、支線が支障となり切断。 ・作業開始10分後、鋼管柱が傾きスライド梯子と共に地上に落下。 ・救急車にて病院に搬送。



【共有化】協力工事店災害について

平面図

