



2021年5月吉日

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

引込用ビニル絶縁電線の計画張替内容の見直しについて（お知らせ）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社電気事業に関し格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、今般、引込用ビニル絶縁電線の張替対象について見直すこととしました。つきましては、取扱いが変更となりますので、遺漏なく対応いただくよう下記のとおりご周知させていただきます。

敬 具

記

1 経緯

引込用ビニル絶縁電線（以下、「DV 引込線」という。）は、火花事象発生防止のため、計画張替を実施している。今般、現在は張替対象外である、引込線の張替要否を検討した結果、張替が必要と判断したため、張替対象を見直す。

2 具体的対応

引込線計画張替の昇柱点検時に発見された、施設30年以上かつ太さ3.2mmの引込線（動力のみ）、施設35年以上かつ太さ14mm²および22mm²の引込線（電灯・動力）の張替を実施する。見直し内容は以表のとおり。

| | 見直し前 | 見直し後 |
|------|--|--|
| 改修対象 | <p>次のいずれかを張替対象とする。ただし、臨時契約引込線は除く。</p> <p>a 電灯引込線：施設30年以上かつ太さ3.2mm以下のもの 動力引込線：施設20年以上かつ太さ2.6mm以下のもの</p> <p>b 引込線計画張替の昇柱点検時に発見された次のもの（電灯・動力） ・飛来物等による傷が大きいもの ・劣化ランクCのもの ・劣化ランクBかつ施設年が不明のもの</p> | <p>次のいずれかを張替対象とする。ただし、臨時契約引込線は除く。</p> <p>a 電灯引込線：施設30年以上かつ太さ3.2mm以下のもの 動力引込線：施設20年以上かつ太さ2.6mm以下のもの</p> <p>b 引込線計画張替の昇柱点検時に発見された次のもの（電灯・動力） ・飛来物等による傷が大きいもの ・劣化ランクCのもの ・劣化ランクBかつ施設年が不明のもの ・施設30年以上かつ太さ3.2mmのもの（動力のみ） ・施設35年以上かつ太さ14mm²・22mm²のもの</p> |

3 開始時期

即日実施とする。

以上