

電気工事店 各位





中部電力パワーグリッド株式会社

## 引込線用継柱金物の新規採用について

現行の引込線用継柱金物（以下、継柱金物という。）は、一部のNTT短尺柱（鋼管柱φ135）において、継柱金物が取付できないことから、新たな継柱金物の開発を進めてきました。今般、NTT短尺柱（鋼管柱φ135）に取付可能な継柱金物（以下、新規採用品という）を開発したことから、新規採用するとともにその取扱いを通知させていただきます。

### 1 新規採用品の概要

新規採用品の種類および外観は下表のとおりです。現行の継柱金物である「コン柱用160」、「コン柱用190」（以下、現行品という）を使用している箇所、およびNTT短尺柱（鋼管柱φ135）に適用可能でございます。

種類	現行品		新規採用品
	コン柱用160	コン柱用190	共用120-200
外観			
			

## 2 継柱金物の適用範囲

継柱金物を取付する支持物径の適用範囲を下表のとおりでございます。

種 類		支持物適用径 (mm)				
		80～90	120～140	140～160	170～200	200～260
新規 採用品	共用 120-200		○	○	○	
現行品	コンクリート柱用 バンド 160			○		
	コンクリート柱用 バンド 190				○	
その他 現行品	鋼管柱用	○				
	コンクリート柱用 バンド 260					○

## 3 新規採用品の扱い

### (1) 施工方法

添付書類「外線工事施工の手引（第46次改正）抜粋」を参照願います。

### (2) 新規採用品の取付方針および支払い

上記2の支持物適用径に対して新規採用品を使用してください。ただし、現行品が取付できる支持物は、撤去甲品を含め現行品を優先して使用してください。なお、新規採用品は現行品との材料価格に差が生じるため、新規採用品を用いて工事をした場合、しゅん工時に下表の見積NO.035「引込継柱 120-200」（材料差額分の精算用）を追加するとともに、引込内線しゅん工（引込・計器）（登録）画面の「変更理由」欄に新規採用品を使用した旨を記載下さい。

見積 番号	見積名称	会計 項目	単位	工量		付属材料費 (円)	
				取付	撤去	取付	撤去
035	引込継柱 120-200	11,90	本	—	—	720	416

### (3) しゅん工検査

2021年度下期に新規採用品を使用して施工頂いた箇所については、弊社によるしゅん工検査で重点的に確認をさせていただきます。

## 4 現行品の取扱い

現行品を撤去した際は、倉入評価判定基準に基づいて、甲乙判断し有効活用ください。

なお、その他現行の「鋼管柱用」および「コンクリート柱用 260」の継柱金物については、取扱いの変更はございません。

## 5 実施期間（本扱いの有効期限）

本通知の内容は、継柱金物の基本支払いに新規採用品が反映され、見積支払の廃止をもって失効とさせていただきます。見積支払いの廃止については別途ご報告（通知）させていただきます。