



CHUBU  
Electric Power Grid



中電PG報知事項 1  
2021年10月26日

# フルハーネス ランヤードを使用した落下映像

中部電力 P G 静岡支社 電サ部配電運営課

2021.9作成

昇降時、地上から4 m以下はランヤードを必ず「**電柱巻き**」で使用して安全作業をよろしくお願いします。


資料：「電気工事協力会におけるフルハーネス型制止用器具の取扱い」より

事項以降は、落下距離別によるランヤード ショックアブソーバーの動作映像（伸び）となります。

（試験方法は、82 Kgのおもりを落下させて、落下距離の違いによるランヤードショックアブソーバーの伸びを確認しました。）

- ・落下距離①20 cm、②1 m、③2 mの場合（映像）
- ・落下距離別ランヤード比較（写真）

- 回議用資料のため、落下映像確認には下記URLからダウンロードしてください。
- 本データは、オンラインストレージ  
< <https://upload.hdedrive.com/ui/chuden.co.jp/dl/SB1635397941-2a98f61c-db9c-4655-9191-303208d995ad> >
- ダウンロードパスワード: =Kh7syW?iL!N
- URLの有効期限: 2021年11月11日 14:12 (UTC+09:00)



**CHUBU**  
Electric Power Grid