

2021年12月16日

電気工事店 各位



中部電力パワーグリッド株式会社

東芝産業機器システム株)製高圧VCTの一次リード線変更について(お知らせ)

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社電気事業に関し格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、東芝産業機器システム(株)製高圧VCT(以下、「東芝製VCT」という。)の仕様変更について、下記のとおり周知させていただきます。

敬具

記

1 仕様変更点

(1) 対象機種

東芝製VCT(20A、50A) 型名:MT-8D(一般用)、MT-9D(耐塩用)

(2) 変更内容

一次リード線の仕様変更の概要は、以下のとおり。

変更点	定格	一次リード線	変更前	変更後	
東芝製VCT 一次リード線 	20A	22 mm ²	素線本数/ 素線径 [mm]	44/0.8	7/2.0
			線種	高圧引下用 EP ゴム絶縁電線	高圧機器内配線用 EP ゴム絶縁電線
			外観		
	50A	60 mm ²	素線本数/ 素線径 [mm]	120/0.8	19/2.0
			線種	高圧引下用 EP ゴム絶縁電線	高圧機器内配線用 EP ゴム絶縁電線
			外観		
施工方法		接続は、PJコネクタおよび銅管パイプにて締付する。		変更なし。	

2 変更時期

メーカ在庫がなくなり次第、変更いたします。(2022年3月頃)

3 仕様変更に伴う取り扱い

今回の仕様変更に伴う作業性への影響はないことから、支払の変更はございません。また、接続には、現行どおり、PJコネクタおよび締付用銅管パイプを使用し、締付を実施願います。

以上