



災害・事故 報告書

関係者	引込センター		東部協力会	
	安協会長	社 長	安協会長	社 長
	鈴木	河原		

受 信	岡崎 引込センター	4 年 9 月 15 日
	東部協力会	年 月 日
発生日時	令和4年 9月 14日(水) 午前・ <u>午後</u> 3時 30分頃 天候 晴	
災害・事故の種類	感電 墜落 傷害 交通 停電 計器 物損 <u>その他</u> 停電	
発生場所	場 所	電柱番号
関係者・作業員	直営(<u>専任班</u> ・協力班) 協力工事店 A B C 死亡 負傷	
	工事店名	氏名 年齢 53

1. 概 要

全撤工事で取外引込線を間違えて他の契約者の引込線の1線を切断した。

2. 発生状況

- 9月14日当日朝8時朝礼後作業前TBM、KY実施後、班長は昨日作成した当日施工予定表を持参して当日施工予定の引込線工事の概要を班員に説明を行った。
持出し伝票は、当日施工予定の全撤工事5件を含む合計10件であった。
- 当日工事最終工事の全撤工事で橋本班員は安全確認後高所作業車にて作業を開始した。
撤去引込線を確認して支持点側作業者に切断する旨の発声をして応答を確認後引込線を切断する際暑さと最終工事のせいで手伝いで切断引込線を確認することなく間違えて他の引込線の1線を切断してしまっ
切断後直ぐ間違えに気づいたので直ちに(1~2分後)接続して班長に連絡した。
1線停電したお客様宅は2階建てで1階は倉庫、2階は住宅に見えたが住んでいる様子は無く無人であったの
班長が中部電力契約課様へ連絡して契約者様の確認依頼をした。
契約者様の確認を待っている間に屋外コンセントの電圧確認をして復電を確認した。
中部電力様より契約者様と連絡がなかなか取れないので担当者を残し帰社して良いとの連絡を受けたので帰
- 帰社後程なくして中部電力様より契約者様と連絡が取れ支障ないとの連絡を受けたので担当者を帰社させた。