



2023年3月10日

中電PG報知事項1

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

支線アルミ覆鋼より線用巻付グリップおよび支線用巻付グリップ の取扱いに関する対策について（お知らせ）

平素は、弊社事業に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、過日、「アルミグリップの取扱いと空中分岐支線工事の留意事項について」（参考資料参照下さい）で周知させていただきましたが、支線用アルミ覆鋼より線用巻付グリップ（以下、「アルミグリップ」という。）が抜け落ちる事象（以下、「当事象」という。）の原因が判明したため、その対策をお知らせさせていただきます。

また、当事象の原因は、支線用巻付グリップ（以下、アルミグリップおよび支線用巻付グリップを「巻付グリップ類」という。）においても同様の事象が発生する可能性があることから、その対応についても併せて下記のとおりお知らせいたします。

記

1 当事象の発生原因

発生原因は以下のとおりです。

発生原因	アルミグリップは、一度使用することによるグリップの変形（ピッチ間隔が延伸し、より内径が小さくなる）、および研削材が剥がれ落ちているものを使用することで、グリップの素線すべてが支線に完全密着しないことと、研削材の減少による滑り抵抗の低下により、滑りが生じて抜けに至る。
推定される発生状況	当該事象で使用したアルミグリップは、グリップが変形し、研削材が剥がれ落ちているものであったため、滑りが生じて抜けが発生した。

2 対策内容

再発防止策（暫定）を以下のとおり見直しして、恒久対策とさせていただきます。

(1) 巻付グリップ類再使用の禁止

今後は、変形の有無にかかわらず、全ての撤去品に対し「再使用を禁止」とさせていただきます。

それに伴い、倉庫・車両に保管してあるもので、撤去品と疑われるものについては使用せず破棄願います。

なお、支線用巻付グリップについても同様の扱いとさせていただきます。

(2) 既設アルミ支線（メッセン）を流用した一部禁止工事の廃止

「既設の共同支線を流用した三方分岐化・四方分岐化工事の禁止」の暫定対策を廃止し、工事を再開してください。

3 適用時期

即日適用をお願いします。

4 支払単価

本変更による、支払単価の変更は次年度の契約更改に見直しさせていただきます。

以 上