



2023年4月吉日

電気工事店 各位

中部電力パワーグリッド株式会社

引込用ビニル絶縁電線の計画張替対象の再見直しについて（お知らせ）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、弊社電気事業に関し格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、2021年4月21日中部電気工事協力会連合会第1回理事会で周知させていただいた引込用ビニル絶縁電線の計画張替内容の見直し（参考資料ご参照ください）についてですが、その後の検討の結果、計画張替基準を元に戻すこととさせていただきますので周知させていただきます。

敬 具

記

1 計画張替対象について

引込線計画張替の対象を下表の通り再見直しとする（元の基準に戻す）。

	2021年4月21日中部電気工事協力会連合会第1回理事会でのご案内内容	今回の見直し内容
改修対象	次のいずれかを張替対象とする。ただし、臨時契約引込線は除く。 a 電灯引込線：施設30年以上かつ太さ3.2mm以下のもの 動力引込線：施設20年以上かつ太さ2.6mm以下のもの b 引込線計画張替の昇柱点検時に発見された次のもの（電灯・動力） ・飛来物等による傷が大きいもの ・劣化ランクCのもの ・劣化ランクBかつ施設年が不明のもの ・施設30年以上かつ太さ3.2mmのもの（動力のみ） ・施設35年以上かつ太さ1.4mm <sup>2</sup> ・2.2mm <sup>2</sup> のもの	次のいずれかを張替対象とする。ただし、臨時契約引込線は除く。 a 電灯引込線：施設30年以上かつ太さ3.2mm以下のもの 動力引込線：施設20年以上かつ太さ2.6mm以下のもの b 引込線計画張替の昇柱点検時に発見された次のもの（電灯・動力） ・飛来物等による傷が大きいもの ・劣化ランクCのもの ・劣化ランクBかつ施設年が不明のもの ・ <del>施設30年以上かつ太さ3.2mmのもの（動力のみ）</del> ・ <del>施設35年以上かつ太さ1.4mm<sup>2</sup>・2.2mm<sup>2</sup>のもの</del>

2 開始時期

即日実施とする。

以 上