



災害・事故報告書（速報）

静岡電気引込工事センター

		社長			発行者
受信	令和5年11月27日(月) 11:00				
事故の種類	感電・墜落・災害・交通・ <u>その他（異常電圧）</u>				
発生日時	令和5年11月27日(月) 10:40頃 天候 晴れ				
発生場所	場所：〇〇市〇〇地内 電柱番号：〇〇〇〇				
被災者 (作業者)	<u>直営（専任班）</u> 協各班 協力工事店 A B C 公衆（男・女）（死亡・負傷）				
	所属 〇〇〇〇 氏名 満年齢 歳（引込 s）				
<p><概要></p> <ul style="list-style-type: none">・契約廃止に伴う引込線の撤去工事に出向した。引込線撤去工事中に、誤って別の引込線の中性線を切断したため異常電圧が発生し、家電製品を損傷させた。 <p><発生状況></p> <p>11月27日(月)</p> <p>10:15頃 現場到着、周辺にあいさつ、TBM・KYを実施。</p> <p>10:20頃 作業員Aが家屋側、作業員Bが電柱側の分担で作業を開始した。</p> <p>10:30頃 作業員Bが柱上側で撤去する電線を引っ張り確認後切断した。</p> <p>10:40頃 その後、撤去する電線を引き抜こうとしたが他の引込線と交差していて引き抜けなかったため、目視確認して引留がいしの所でもう一度切断した。</p> <p>ポンという音がしたため異常を感じ、別の引込線の中性線を切断してしまったことを認めた。</p> <p>11:00頃 お客さまと立会の上、家電製品を確認した結果、冷蔵庫1台、エアコン2台が故障していた。故障した機器はお客さまが出入りの家電店に依頼して修理等することとなった。</p> <p><原因></p> <ul style="list-style-type: none">・切り離した引込線が引き抜けなかったため、再度別の位置で切断する時に、確認不足で別の引込線を切断してしまった。 <p><当面の対策></p> <ul style="list-style-type: none">・引込線の切り離し、切断時には手で手繰って間違いのないことを確認する。・別途、実効性のある対策を検討する。					
処置					
・故障機器の修理費用等を補償する。					
備考					