



件名: 会社災害共有【協力会社にて発生した墜落災害の共有について】

中協連事務局 中田です。

中部電力 P G 配電部配電運営 G 殿より、「協力会社にて発生した墜落災害」に関する情報を受信しましたので、転送、共有いたします。

【受信情報】

関係会社にて、分割中建柱作業中に高さ約 2.9m（推定）から墜落して腰を強打するという災害（墜落）が発生しました。

被災者本人へ聞き取りできていないため、一部推定の部分もございますが、同種災害防止への注意喚起を目的に速報として共有させていただきます。

<発生概要>

【発生日】令和 6 年 02 月 26 日（月） 17 時 00 分頃

【天候】雪

【場所】5 3 二 1 9 6 長野市青木島町大塚

【被災者】協力会社 男性 40 代

【負傷内容】精密検査中（腰の強打）（入院中）

建柱作業中における墜落災害となります。

推定の原因とはなりますが、ワークポジショニングロープのフックが D 環にしっかり掛かっていなかったと推定されております。

幸い、命にかかわるようなケガにはつながっていないようですが、一歩間違えれば死亡事故にもつながりかねない重大な災害になります。

昇柱する作業員として基本中の基本の安全確認にはなりますが、

フックを取り付けた際は、フックのゆすり確認により『目と手と耳』でフックの取付状態を確実に確認のうえ体重を預けることを徹底するよう注意喚起をお願いいたします。

また、冬場は防寒着など厚着の影響により、衣服の膨らみが生じて視線を阻害し、フックの状態確認がしにくくなりがちです。

小さな事ではありますが、つい感覚に頼って「確認したつもり」につながることもありますので、

取付状態の確認を徹底いただき同種災害の防止に努めてください。

=====

中部電力パワーグリッド株式会社  
配電部 配電運営グループ  
上坂 大 [うえさか まさる]

〒461-8680 愛知県名古屋市東新町1番地

(携帯)080-8661-5478





(TEL) 052-973-2989 (FAX)052-973-3165

E-mail:[Uesaka.Masaru@chuden.co.jp](mailto:Uesaka.Masaru@chuden.co.jp)

# 現場見取図

53ニ197号柱  
下部分割柱

下部分割柱



D環にしっかりとかかっていなかった (推定)

## 取扱注意

(報-1)



## 作業災害速報〔第一報〕

報告月日 2024年 2月26日

災害発生日時	2024年02月26日 月曜日 17時00分頃 天候：雪
災害発生事業場	長野支店 篠ノ井営業所 配電グループ
部門	配電（架空）
災害発生場所	長野市青木島大塚 地内
得意先（発注者）	中部電力P G株式会社
災害の種類	墜落、転落

災害発生状況 (概要)	<p>1. 11:30頃、〇〇現場責任者(以下、現責という)以下5名は当該現場へ到着した。</p> <p>2. 作業内容は、14B分割柱2本と12B支柱の建柱工事であった。</p> <p>3. 現責は、公衆保安を確保しTBM-KY実施後、作業開始した。</p> <p>4. 1本目の建柱が完了し、2本目の電柱の上部と下部を接続することとした。</p> <p>5. 被災者は、足場ボルトを取り付けるため下部分割柱に梯子をかけ昇柱した。</p> <p>6. この時、地上でワークポジショニングロープをD環に掛けたが、しっかりと掛かっていなかった。(推定)</p> <p>7. 被災者は、梯子を昇り、足場ボルトを取り付け、第1足場ボルトに昇り体重を掛けた際、フックが外れ地上高約2.9Mから墜落した。(推定)</p> <p>8. 現責は、誰かの「あっ」という声で、被災者が墜落したことに気付いた。</p> <p>9. 17時頃、現責は救急車を手配すると共に、工事管理者に報告した。</p>
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 災害関係者情報 1

区分	被災者	部門	配電（架空）
ふりがな	〇〇 〇〇		
氏名	〇〇 〇〇	性別：男	年齢：40代
身分・職位・役職名	身分：協力会社	職位：-	役職名：
協力会社名	(有) 〇〇電気土木		
請負形態	当社より第1次		
搬送病院名	〇〇病院		
負傷の程度 (不明な場合は 負傷の状況)	足場ボルトの1段目付近から墜落し腰を強打した。		