

2023年8月23日
株式会社マルハン 東日本カンパニー

「マルハン厚木北店」 店舗立体駐車場火災に関して

2023年8月20日に発生した弊社「マルハン厚木北店」立体駐車場火災に伴い、車を駐車されていたお客様、ご遊技されていたお客様、近隣の住民や施設の皆様には大変ご不便、ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。また、消火活動にあられた消防の皆様、警察関係の皆様をはじめ、多くの関係者の方々にご尽力頂きましたこと、心から厚く感謝申し上げます。

本件火災に関して、現時点までに当社で判明している状況を以下の通りお知らせいたします。

記

1. 当日の状況（2023年8月20日）について

- 14:45 店舗棟設置の火災報知機の警報が鳴り、立体駐車場の火災を認知。
- 14:47 直ちに消防署に連絡の上、スタッフ2名が現場に駆け付ける。
初期消火に向かうが、車両の爆発が発生したため、付近のお客様の危険回避・避難誘導を行う。
- 14:56 消防車が到着し、消火活動開始。
- 15:15 火災が拡大していたことから、店舗内お客様の避難誘導を開始。
- 16:05 全てのお客様の避難完了
- 18:41 鎮火

2. 立体駐車場、消防設備、点検、訓練について

- ・立体駐車場：2層3段型自走式自動車車庫
 - 1F：最大収容台数 158 台
 - 2F：最大収容台数 157 台
 - 屋上：最大収容台数 156 台
- ・消防設備：各階にABC消火器（移動式粉末消火設備）・自動火災報知機
 - ※消防法令に基づいた設備を設置
- ・消防設備点検・防火対象物点検は1年に1度定期点検を行い、直近では本年4月14日に実施。
本件火災発生時においても正常に作動。
- ・消防訓練は年2回定期的に行っており、直近では本年4月20日に実施。

3. 現在の状況について

- 本件による怪我人などはなし。
- 立体駐車場の2階以上は安全の確認が取れるまで立ち入り禁止。198台の車両が立体駐車場から出せない状況。
- 1階のみ安全の確認が取れたため、8月22日より車両の移動を開始。
- 出火の原因については、警察及び消防で調査中。現時点で正式な報告は受けていない。

4. 今後の対応について

- 店舗は当面の間休業とし、今後は店舗ホームページ、SNS等で掲示予定。
- 立体駐車場に残置されている車両については、安全を最優先としつつ、警察および消防と連携し、指導に基づき、適切な対応を行っていく方針。

以上



<本件に関するお問い合わせフォーム>

株式会社マルハン 東日本カンパニー

[お問い合わせ URL](#)

https://www.maruhan.co.jp/inquiry/input?inquiry_type=1

<取材に関するお問い合わせフォーム>

株式会社マルハン グループユニット

[お問い合わせ URL](#)

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=VbdhYgk-XKP0vbOVESrhQ%3D%3D